


Displayanzeigen von EHKV und FHKV


EHKV 90
(Modell 33/43)




EHKV optica
(Modell 66)




EHKV vario S
EHKV vario S III
(Modelle 67 + 69)




twin-tech data
(Modell 55)



FHKV data
(Modell 56)



FHKV data II
FHKV data III
(Modelle 57 + 59)



Anzeige im Auslieferungszustand (Gerät ungestartet)

74321

Gerät ohne Zeitstart

04321

Gerät mit Zeitstart

Grundanzeigen (abwechselnd)

Gerät mit Produktkodierung:

885

aktueller Verbrauch

12345

Stichtagsverbrauch

34-21

Checksumme
und letzte 2 Stellen
der Gerätenummer

Gerät ohne Produktkodierung:

885

aktueller Verbrauch

12345

Stichtagsverbrauch

74321

letzte 4 Stellen
der Gerätenummer

P8465

erste 4 Stellen
der Gerätenummer

Fehlermeldungen

C-1

RAM-Checksummenfehler *)

F-1

Fühler defekt *)

F-7

Kommunikationsfehler *)

*) mehr Details siehe Handbuch „Heizkörperaufnahme und HKV-Montage“